


УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
АДМИНИСТРАЦИИ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад общеразвивающего вида «Аленький цветочек»
(МБДОУ «ДСОВ «Аленький цветочек»)

Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, Октябрьский район, село Перегрёбное, ул. Лесная, д. 36, почтовый индекс 628109
тел. (34678) 38-637, тел./факс (34678) 38-643, 38 747, e-mail: alcvet-ds@oktregion.ru
ОКПО 57421193 ОГРН 1038600200033 ИНН 8614005936 КПП 861401001

СОГЛАСОВАНО

Председатель
Первичной профсоюзной организации
 А.В. Белоногова

УТВЕРЖЕНО
Приказом Заведующего
МБДОУ «ДСОВ «Аленький цветочек»
от 21.02.2022 № 152 - од



ИНСТРУКЦИЯ

**по охране труда
ДЛЯ ЛИЦ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ЭКСПЛУАТАЦИЮ
ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ КУХНИ**

ИОТВ – 07-58

село Перегрёбное, 2022

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

Настоящая инструкция устанавливает требования по обеспечению безопасных условий труда для работников дошкольной образовательной организации при использовании вентиляционной системы кухни.

- 1.1. Данная инструкция разработана на основании Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей и устанавливает требования безопасности для работников при использовании вентиляционной системы кухни.
- 1.2. Работник наряду с настоящей инструкцией должен выполнять требования других нормативных актов по электробезопасности.
- 1.3. С работниками при поступлении на работу и в дальнейшем 1 раз в год проводится инструктаж по электробезопасности для неэлектротехнического персонала с присвоением I группы по электробезопасности.
- 1.4. Работник должен выполнять только ту работу, которая определена инструкцией по эксплуатации оборудования и должностной или рабочей инструкцией.
- 1.5. Соблюдать требования охраны труда.
- 1.6. Немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления).
- 1.7. Уметь оказывать первую помощь пострадавшим от действия электрического тока и при других несчастных случаях.
- 1.8. Уметь применять первичные средства пожаротушения.
- 1.9. Данная инструкция разработана на основании Паспорта и инструкции по эксплуатации вентиляционных агрегатов, зонтов (далее- вентиляционные системы или ВС) и устанавливает требования безопасности для работников при их эксплуатации.
- 1.10. ВС предназначены для вытяжки и очистки воздуха от аэрозолей жира, масла, водяного пара.
- 1.11. ВС предназначены для использования только в помещении кухни ДОО.
- 1.12. При эксплуатации вентиляционной системы кухни возможны воздействия следующих опасных и вредных производственных факторов:
 - повышенного значения напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;
 - подвижных частей производственного оборудования;
 - повышенной температурой воздуха рабочей зоны;
 - повышенного уровня шума;
 - повышенной запыленности воздуха рабочей зоны;
 - недостаточной освещенности рабочей зоны.
- 1.13. При обслуживании вентиляционных установок должны быть соблюдены следующие требования:
 - вентиляционное оборудование может быть пущено в эксплуатацию только при условии ограждения решетками или кожухами приводных ремней, крыльчатки или лопастей, соединительных муфт и других вращающихся частей.
- 1.14. За невыполнение настоящей инструкции работник несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТ

- 2.1. Перед началом работы ВС, ответственный работник должен:
 - провести осмотр ВС;
 - проверить надежность крепления деталей;
- 2.2. При обнаружении дефектов в работе ВС работник обязан отключить ВС и доложить о неисправности непосредственному руководителю.

2.3. ЗАПРЕЩЕНО использование ВС работниками не прошедших инструктаж по охране труда по данному виду работ.

3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1. Включение ВС производить в соответствии с Паспортом и инструкцией по эксплуатации данного изделия.

3.2. При пользовании ВС запрещается:

- допускать удары по ВС;
- снимать с ВС средства защиты;
- дергать за подводящий провод для его отключения;
- подвешивать, крепить, укладывать на зонт другие изделия и оборудование;
- производить разборку или ремонт ВС;
- оставлять без присмотра включенные ВС, а также использовать их при возникновении хотя бы одной неисправности: повреждение штепсельного соединения, изоляции кабеля, шнура; нечеткая работа выключателя; появление дыма, запаха, характерного для горячей изоляции.

3.3. Работник обязан:

- во время использования ВС соблюдать требования безопасности, изложенные в эксплуатационной документации завода-изготовителя, использовать его только для тех работ, которые предусмотрены инструкцией по их эксплуатации.

4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1. В любых аварийных ситуациях или при возникновении опасности для жизни и здоровья работников следует остановить работу, сообщить непосредственному руководителю, принять меры к устранению таких ситуаций и опасностей.

4.2. При обнаружении пожара или явных признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.):

- нажать ближайшую кнопку ручного пожарного извещателя;
- сообщить в пожарную службу по телефону 101;
- приступить к тушению возгорания имеющимися в наличии первичными средствами пожаротушения, соблюдая при этом все необходимые меры предосторожности.

4.3. Если во время работы обнаружится неисправность оборудования или работник почувствует хотя бы слабое действие тока, необходимо немедленно прекратить работу и сообщить об этом непосредственному руководителю.

4.4. Если с работником произошёл несчастный случай или внезапное резкое ухудшение самочувствия, следует прекратить работу, оказать первую помощь, вызвать бригаду скорой помощи и немедленно сообщить о случившемся непосредственному руководителю; сохранить обстановку места происшествия, если это не представляет опасности для окружающих.

5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ

5.1. Отключение ВС необходимо производить при перерывах в работе и при окончании рабочего процесса.

Пронумеровано и прошнуровано

4

) листов и

скреплено печатью

специалист по ОТ

О.Ю. Киселева

